**Anlage 1**

# ABNAHMEBEFUND
# Heizungsanlagen für feste Brennstoffe
**(§§ 22 und 32 Oö. LuftREnTG)**

| **Verfügungsberechtigte Person** | | **Aufstellungsort** (nur auszufüllen, wenn nicht ident mit Adresse der verfügungsberechtigten Person) | |
|---|---|---|---|
| Vorname | | Bezeichnung | |
| Zuname | | | |
| Straße/Nr. | | Straße/Nr. | |
| Ort/PLZ | | Ort/PLZ | |

## 1. ANLAGENBESCHREIBUNG

**Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlage (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer):**

.....

**Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage** (wenn zutreffend):

Behörde: ..... Geschäftszahl: .....

## Brennstoffart

| biogen: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheitholz | Pellets | Hackgut | Rinde | Stroh | andere |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | …… |

| fossil: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunkohle | Steinkohle | Braunkohlen-briketts | Steinkohlen-briketts | Koks | Torf | andere |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | …… |

## Brennstofflagerung

| Lagerungsort …… | | | |
|---|---|---|---|
| Art der Lagerung: | lose ☐ | in einem Behälter ☐ | |
| Behälter (wenn zutreffend): | Anzahl/Fabrikat/Type/ Baujahr: | Baustoff: | max. Gesamt-lagermenge |
| | | Kunststoffgewebe ☐ | |
| | | Sonstiges ☐ …… | |
| Automatische Brennstoffförderung (wenn zutreffend): | Fabrikat/Type/ Baujahr: | | |
| | | | |

## Feuerstätte:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungsort: ..... | | | | | |
| Scheitholzkessel ☐ | | Pelletkessel ☐ | | Hackgutkessel ☐ | |
| Holzvergaserkessel ☐ | | Kohlekessel ☐ | | sonstiger Kessel ☐ ……. | |
| Einzelfeuerstätte ☐ | | | Zentralheizungsanlage ☐ | | |
| Händisch beschickt ☐ | | | Automatisch beschickt ☐ | | |
| Heizwertgerät ☐ | | | Brennwertgerät ☐ | | |
| Fabrikat/Type/Baujahr: | | | Nennwärmeleistung: | | Aufstellungsjahr: |
| | | | | | |

## Brenner:

| Fabrikat/Type/Baujahr: | Nennwärmeleistung: | Brennstoffwärmeleistung: | Aufstellungsjahr: |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2. PRÜFUNG DER SICHERHEITSTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN

| | In Ordnung | Nicht in Ordnung | Anmerkung/Mängel |
|---|---|---|---|
| Brenner | ☐ | ☐ | |
| Kessel | ☐ | ☐ | |
| Brennstoffzuführung (wenn zutreffend) | ☐ | ☐ | |
| Brennstofflagerung | ☐ | ☐ | |
| Heizungskreislauf | ☐ | ☐ | |
| Aufstellungsraum/Heizraum | ☐ | ☐ | |
| Feuerstätte | ☐ | ☐ | |

## 3. PRÜFUNG DER VERBRENNUNGSGASWERTE [1]

| | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | Mittelwert | Soll |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrennungsgastemperatur (°C) | | | | | |
| Verbrennungslufttemperatur (°C) | | | | | |
| Sauerstoff (%) | | | | | |
| Kohlendioxid (%) | | | | | |
| Kohlenmonoxid (mg/m³) [2] | | | | | |
| $NO_X$ als $NO_2$ (mg/m³) [2, 3] | | | | | |
| $SO_2$ (mg/m³) [2, 3] | | | | | |
| OGC (mg/m³) [2, 3] | | | | | |
| Staub (mg/m³) [2, 3] | | | | | |
| Abgasverlust % | | | | | |

**Anmerkung 1: Die Werte sind bei Anlagen bis 400 kW Brennstoffwärmeleistung nur dann zu messen, wenn ihre Einhaltung nicht durch Vorlage eines Messberichts von einer baugleichen Anlage nachgewiesen wird.**
**Anmerkung 2: Werte bezogen auf 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 13 % Restsauerstoffgehalt für biogene Brennstoffe bzw. 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 6 % Restsauerstoffgehalt für fossile Brennstoffe.**
**Anmerkung 3: Nur zu messen bei Anlagen über 400 kW Brennstoffwärmeleistung, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind.**

**Messgerät:**

| Fabrikat/Type | Datum der letzten Kalibrierung | Kalibrierstelle |
|---|---|---|
| | | |

# 4. ERGEBNIS DER ÜBERPRÜFUNG

| | |
|---|---|
| ☐ | Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt.<br>Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom<br><br>……..<br>Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden. |
| ☐ | Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt:<br>Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des<br><br>Bescheides vom .....<br>Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden.<br><br>Folgende Mängel sind bis ..... zu beheben:<br><br>.....<br><br>.....<br><br>..... |
| ☐ | Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt:<br>Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des<br><br>Bescheides vom ……..<br>**Die Heizungsanlage darf nicht in Betrieb genommen werden!**<br>Folgende Mängel sind zu beheben:<br><br>.....<br><br>.....<br><br>.....<br>Vor Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen! |
| ☐ | Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde .....<br><br>am ..... gemeldet. |

**Hinweis: Vor Inbetriebnahme muss der positive Endbefund des Rauchfangkehrers oder der Rauchfangkehrerin über die Prüfung des Fanges und des Verbindungsstückes vorliegen.**

| **Prüforgan** | | **Ort/Datum:** |
|---|---|---|
| Vorname | | |
| Zuname | | |
| Ort/PLZ | | |
| Straße/Nr. | | |
| Prüfnummer | | Unterschrift |

**Der Erhalt des Abnahmebefundes wird von der verfügungsberechtigten Person bestätigt:**

**Unterschrift der verfügungsberechtigten Person: .....**

**Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis: ……**

**Dieser Abnahmebefund ist von der verfügungsberechtigten Person unverzüglich dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin bzw. dem Magistrat vorzulegen.**

Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Datenschutz oder unter: https://www.gemeinde-mondsee.at/WEB/Datenschutz